

Информация Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области о результатагах проверок в 2017 году образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. по приказам о дисциплинарных взысканиях: дата, № ФИО, должность) источники финансирования устранения нарушений
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Мосты муниципального района Пестравский Самарской области	Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 03.03.2017 № 20 Акт проверки от 11.04.2017 № 19 Предписание от 11.04.2017 № 19/1/1	<p>1. Дверь электрощитовой не выполнена с нормируемым пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.</p> <p>2. В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение</p>	Оформлено хадатайство на имя Главы муниципального района Пестравский и руководителю МАУ «Ресурсный центр Пестравского района» от 30.05.2017